УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН»
_____Заитова Ю.Е.
«20» марта 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **Объект социальной защиты населения**
1.2. Адрес объекта: **184511, г. Мончегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, д. 5**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание**, **2 этажа, 1003,7кв. м**
- часть здания, (или на ____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет): **6509 кв. м**
1.4. Год постройки здания: **1961**, капитального ремонта/реконструкции_____
проектная документация на (вид работы)_____ утверждена / прошла экспертизу в срок _____
1.5. Дата предстоящих плановых работ: *капитальный ремонт _____; реконструкция _____;*
строительство нового здания _____; иное _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу):* **Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения», ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН».**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **184511, Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Строительная, д.5**
1.8. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность, иное):* **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная, иное*): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная, иное*): **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Министерство социального развития Мурманской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:

183025, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: ***Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения***

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): **социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное): **полустационарная**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): **дети инвалиды от 3 до 18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет): **инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), с нарушением опорно-двигательного аппарата (О), нарушениями зрения (С), нарушением слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)**

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (*да, нет*): **да**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобус, легковой автомобиль, маршрутное такси

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **не имеется**

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): **имеется**

Необходимые организационные решения _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 Время движения (пешком): **20 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* : **нет**

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам : **нет**

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: **нет**

Необходимые организационные решения:

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – *(отметить выбранный способ знаком плюс +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					
О-н (поражение нижних конечностей)					
О-в (поражение верхних конечностей)					
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					
С-ч (частичное нарушение зрения)					
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушения умственного развития)					
Все категории инвалидов* **		+			

** - вариант «А» - **универсальный проект** - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)*

*** - вариант «Б» - **разумное приспособление** - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании*

**** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий*

***Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)*

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «20» марта 2020 г.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)								

** - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту*

*** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом*

**** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:*

*- **ДП-** доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);*

*- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);*

*- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);*

*- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)*

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20» марта 2020 г.*

Категория инвалидов	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа *(неотложных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа *(отложенных работ)*									ДП
3 этапа *(итоговых работ)*									ДП

** - аналогично пункту 3.4 (см.)*

*** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка*

**** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно*

Примечание: *Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»*

3.6. Объект является приоритетным (*да, нет*) **- да**

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности « » _____ 20___ г.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (*отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)*							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У

1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	**ДУ-пп**	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 31 декабря 2020 года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 31 декабря 2025 года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1. По варианту «Б»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности - от 01 января 2026 года									

- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «20» марта 2020 г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) **не требуется**
- техническая экспертиза **не требуется**
- разработка проектно-сметной документации: **не требуется**
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **требуется**

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем **не требуется**
- рассмотрение на Министерство социального развития Мурманской области **требуется**
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное_____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний	Дата «20» марта 2020 г.
Согласованы с замечаниями и предложениями *(прилагаются к «дорожной карте» объекта)*	Дата «____» _____ 20____ г.
Замечания устранены	Дата «____» _____ 20____ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «____» _____ 20____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
- Сайте организации (адрес) - **m_kcson@mail.ru**
- Карте доступности (адрес) - **http://zhit-vmeste.ru**

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от « 20 » марта 2020 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «20» марта 2020 г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте _____ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

_____
Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

_____
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель комиссии:

Начальник отдела АХО Изотова Н.С. _____

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством Киселев Д.О. _____

Заместитель главного бухгалтера Алферьева В.А. _____

И. о. заведующего отделением Кочетова В.В. _____

Заместитель директора МКУ УЖКХ Железцов В.И. _____

Председатель Мончегорской первичной организации «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых»

Горбенко Н.Ф. _____

Член Мончегорской первичной организации «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых»

Кондратьев Е.Е. _____

Площадь согласована бух Бурнова Е.Г.
бухгалтер БЭО

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата обследования « 20 » марта 2020 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения
«Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН Мончегорский КЦСОН),
Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д.5

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследо-вания	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1	**Территория, прилегающая к зданию** - Центральный вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует тактильная информация об ОСИ на входе на территорию (С-п) 1.2 Отсутствует тактильная разметка на путях движения по направлению к входам в здание, автостоянку (С-п) 1.3. Отсутствует информация об ответственном лице (Все)	1.1 Установить на выделенном месте информацию об ответственном лице за сопровождение инвалида 1.2 Изготовить тактильную вывеску об ОСИ на входе на территорию	1.1 Нанести тактильную разметку на путях движения	К - ВНД О-н – ВНД О-в – ВНД С-п – ВНД С-ч – ДУ-им Г-п – ДП Г-ч – ДП У - ДП	К - ДП О-н -ДП О-в -ДП С-п – ДУ-пп С-ч -ДП Г-п -ДП Г-ч -ДП У - ДП	К- ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

2	**Вход в здание левая сторона** - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур **Вход в здание центральный** - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью (С-п) 2.2. Отсутствует тактильная нормативная информация об ОСИ (С-п) 2.3.Отсутствует тактильная разметка путей движения (С-п) 2.4. Осуствует контрастная маркировка на дверях (2) (С-ч). 2.5. Отсутствуют нормативные ручки (О-в) 2.6. Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью (С-п) 2.7.Отсутствует тактильная разметка путей движения (С-п) 2.8. Отсутствует контрастная маркировка на дверях (2) (С-ч). 2.9. Отсутствует тактильная нормативная информация об ОСИ (С-п)	2.1. Разместить тактильную информацию об ОСИ 2.2.Нанести контрастную маркировку на двери 2.3. Нанести контрастную маркировку на ступени лестниц 2.4. Установить на выделенных местах информацию об ответственном лице за сопровождение инвалида.	2.1.Установить тактильную предупреждающую полосу перед дверью 2.2. Произвести тактильную разметку путей движения 2.3. Установить систему автоматического открывания дверей 2.4. Установить нормативные ручки 2.5. Произвести замену двери 2.6. Установить нормативный пандус 2.7.Установить нормативные поручни 2.8. Привести ступени в тамбуре в соответствие со строительным ГОСТом	К- ДУ-пп О-н – ВНД О-в – ДУ-пп С-п - ВНД С-ч – ВНД Г-п – ДУ-им Г-ч – ДУ-им У – ДУ- им	К – ДУ-пп О-н –ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

	Вход в здание с правой стороны (СС) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.10.Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью (С-п) 2.11. Отсутствует контрастная маркировка на дверях (2) (С-ч). 2.12. Ненормативная ручка на двери (О-в) 2.13. Установлена ненормативная дверь.(К, О-н) 2.14. Установлен ненормативный пандус. (К, О-н) 2.15. Отсутствуют нормативные поручни (О-н, О. –в, С-п) 2.16. Ненормативные ступени лестницы в тамбуре (О-н, С-п, С-ч) 2.17. Не нанесена контрастная маркировка крайних ступеней (С-ч) 2.18. Отсутствует тактильная нормативная информация об ОСИ (С-п) 2.19. Отсутствует тактильная разметка путей движения (С-п) 2.20. Отсутствует информация об ответственном лице (Все)		

3	**Пути движения внутри здания** - Коридор - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствует тактильная разметка на путях движения (С-п) 3.2.Отсутствуют информация о направлении пути движения в здании к местам назначения (Все) 3.3. Узкие проемы на путях движения (К, О-н) 3.4. Имеются высокие пороги (К, О-н, С-п, С-ч). 3.5. Отсутствуют поручни по коридорам, лестнице. (К, О-н, С-п) 3.6. Отсутствует контрастная маркировка на дверях (С-ч) 3.7. Ненормативные ручки (О-в) 3.8 Не соответствует нормам ширина дверей (К, О-н)	3.1. Установить информацию о направлении движения к зонам целевого назначения 3.2. Нанести контрастную маркировку на двери	3.1 Установить нормативные поручни на лестнице, 3.2. Нанести тактильную маркировку путей движения в здании 3.3. Приобрести узкую инвалидную коляску 3.4. Расширить дверные проемы на путях движения 3.5. Приобрести мини-пандус или убрать пороги 3.6. Установить нормативные ручки	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н – ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
4	**Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания: - физиокабинет - массажный кабинет -водолечебница Зальная форма	4.1. Отсутствует контрастная маркировка на дверях (С-ч) 4.2. Отсутствуют средства адаптации и реабилитации (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч) 4.3. Ненормативные дверные ручки (О-в) 4.4. Отсутствуют поручни в душевой бассейна (К,О-н, С-п, С-ч) 4.5.Ненормативные смесители (О-в) 4.6. Узкий проход между чашей	4.1. Разместить контрастную маркировку на дверях	4.1. Приобрести различные средства адаптации и абилитации 4.2. Установить нормативные дверные ручки 4.3. Установить нормативные поручни в душевой бассейна 4.4. Приобрести узкую инвалидную коляску для	К – ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП	К – ДУ-пп О-н – ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п – ДУ-пп С-ч – ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п – ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП

	обслуживания - игровой - спортивный **Бассейн**	бассейна и стеной (К, О-н)
5	**Санитарно-гигиенические помещения** - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Ширина гардеробной не соответствует нормам (К, О-н) 5.2. Ненормативное расположение выключателей освещения (К, О-н, О-в) 5.3. Ненормативная дверная ручка (О-в)
6.	**Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации**	6.1. Отсутствует дублирование визуальной информации тактильной (С-п) 6.2. Отсутствует система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации (Г-п, Г-ч, С – п, С-ч, У) 6.3. На сайте нет раздела, касающегося доступности учреждения и оказываемых услуг (Все) 6.4. Отсутствует тактильный план эвакуации (С-п) 6.5. Отсутствуют контактные данные ответственного сотрудника за организацию доступной среды (Все)

	передвижения в бассейне 4.5. Установить нормативные смесители			
5.3. Произвести перестановку мебели в раздевалке	5.1.Заменить дверную ручку на нормативную 5.2. Расположить выключатели освещения по нормативам	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в – ДУ-пп С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
6.1. Организовать дублирование визуальной информации - тактильной 6.2.Разместить на сайте организации сведения об организации доступности ОСИ и оказываемых услугах 6.3. Разместить на сайте Учреждения контактную информацию об ответственном сотруднике за организацию	6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации	К - ДУ-им О-н - ДУ-им О-в - ДУ-им С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п – ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п – ДУ-пп Г-ч – ДУ-пп У – ДУ-пп	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п – ДП С-ч - ДП Г-п – ДП Г-ч - ДП У - ДП

			доступной среды				
7.	**Пути движения к объекту от остановки**	7.1. Отсутствие асфальтированного покрытия 7.2. Перепады высот 7.3. Отсутствует информация о направлении пути движения 7.4. Отсутствие пандусов 7.5. Отсутствие поручней					

** - заполняется с учетом приложения № 2 к Методическим рекомендациям*

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ- пп	ДУ-пп	ДУ- пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата формирования «20» марта 2020 г.

ОЗНАКОМЛЕН Министр труда и социального развития Мурманской области
Руководитель органа управления _____
_____ (С.Б. Мякишев)
«____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
_____ / Заитова Ю.Е. /
«20» марта 2020 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН Мончегорский КЦСОН),

Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д.5

№ п/п	Наименование мероприятий *(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)*	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание *(дата контроля и результат)*
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	3 этап		
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального	Все категории	3 этап		

	ремонта объекта (по варианту «Б»)
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг
3.1	**По территории объекта**
3.1.1	**Ремонтные работы:** Установить тактильную информацию об ОСИ на входе на территорию (Все). Установить на выделенном месте информацию об ответственном лице за сопровождение инвалида (Все) Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения **Ремонтные работы:** Нанести тактильную разметку на путях движения
3.2	**По входу в здание**
3.2.1	**Ремонтные работы:** Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения Разместить тактильную информацию об ОСИ Нанести контрастную маркировку на двери Нанести контрастную маркировку крайних ступеней **Ремонтные работы:** Установить тактильную предупреждающую полосу перед дверью Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками Произвести тактильную разметку путей движения

	Все категории	**До 31.12. 2025 года** (2 этап)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Все категории Все категории зрения (К, О- н, С – ч, С- п) С-п, С-ч	**31.12. 2020 (1 этап)** **31.12. 2025 (2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход, деятельности	
	К, О-н, С-п, С-ч Все категории С-п, С-ч С-п, С-ч К. О –н С-п, С-ч С-п, С-ч С-п, С-ч	**31.12. 2020 (1 этап)** **31.12. 2025**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	

	Установить систему автоматического открывания дверей Установить нормативные ручки Произвести замену двери Установить нормативный пандус. Установить нормативные поручни. Привести ступени в тамбуре соответствие со строительным ГОСТом
3.3	**По путям движения в здании**
3.3.1	**Ремонтные работы:** Установить информацию о направлении движения к зонам целевого назначения Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения Нанести контрастную маркировку на двери **Ремонтные работы:** Установить нормативные поручни на лестнице, по коридору Нанести тактильную маркировку путей движения в здании Расширить дверные проемы на путях движения Приобрести мини-пандус или убрать пороги Установить нормативные двери
3.3.2	**Приобретение технических средств адаптации:** Приобрести узкую инвалидную коляску
3.4	**По зоне оказания услуг**
3.4.1	**Ремонтные работы:** Установить нормативные дверные ручки Установить нормативные поручни в душевой бассейна Установить нормативные смесители

Все категории О –в К К К,О-н, С-п, С-ч Все категории	(2 этап)	доход деятельности	
С- ч, Г-п, Г- ч, У К, О-н, С-п,С-ч С-ч О-н, С-п, С-ч С-п, С-ч К К, О-н К	**31.12. 2020** **(1 этап)** **31.12. 2025** **(2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
К	**31.12. 2025** **(2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
К, О-в, С-п,С-ч Все категории	**31.12. 2025** **(2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	

		О- в		доход деятельности	
3.4.2	**Приобретение технических средств адаптации:** Приобрести различные средства адаптации и абилитации Приобрести узкую инвалидную коляску для передвижения в бассейне	Все категории К	**31.12. 2025 (2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	**Ремонтные работы:** Заменить дверную ручку на нормативную Расположить выключатели освещения по нормативам	О- в Все категории	**31.12. 2025 (2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.6	**По системе информации -** обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	**31.12. 2020 (1 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С-п, С- ч, Г- п, Г- ч, У	**31.12. 2020 (1 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.6.3	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	**31.12. 2025 (2 этап)**	Поступления от оказания услуг	

				(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.6.4	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	**31.12. 2020 (1 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.6.5	Обеспечение доступа собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	Все категории	**31.12. 2025 (2 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	**31.12. 2020 (1 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	**31.12. 2020 (1 этап)**	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи				

	инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	**31.12.2020 (1 этап)**		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	**31.12.2020 (1 этап)**		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	**постоянно**		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	**31.12.2020 (1 этап)**		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	**31.12.2025 (2 этап)**		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	**31.12.2020 (1 этап)**		

** - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*

*** - мероприятия, указанные **в п. 3 раздела I** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) **и в п. 1 раздела II**, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов*

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов: Председатель Мончегорской первичной организации «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых»

Горбенко Л.Ф. _____

_____

Координаты для связи

Дата согласования «20» 03 **20**20 **г.**

Дата согласования «____» _____ **20**____ **г.**

Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

*** - *может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*

Приложение 3
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата формирования «20» марта 2020 г.

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции/капитального ремонта здания)
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
Наименование объекта и организации
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д.5
Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	19.90	166.50	186.40	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
Вход (входы) в здание	1.47	829.03	830.50	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	24.53	321.40	345.93	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
Зоны целевого назначения здания	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
Санитарно-гигиенические помещения	0.00	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
Система информации и связи на объекте	0.00	161.24	161,24	0.00	0.00	0.00	ОБ, ВИ
ВСЕГО	45.90	1 759.27	1805.17	0.00	0.00	0.00	–

Приложение 4
к Паспорту доступности объекта и услуг № __2__
Дата формирования «20» марта 20 20 г.

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН

Центр социальной защиты населения ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
наименование объекта и организации
184511, г. Мончегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, д.5
адрес

1. Расположение объекта: ***городская местность.***

2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: ***да.***

3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: ***нет.***

4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: ***да.***

   Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: ***да.***

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: ***да.***

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):

   До ближайшей остановки «ул. Царевского» к центру социальной защиты населения ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» ходят автобусы с маршрутами № 1, 3, 4, 5, 7, 1, 10, 11, 16.

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:

   Расстояние от ближайшей остановки «ул. Царевского» до центра социальной защиты населения ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 500 метров. Время движения от остановки до центра 20 минут. На пути движения имеется один нерегулируемый перекресток. Выделенного пешеходного пути от проезжей части- не имеется. Информация (акустическая, тактильная, визуальная) на пути следования к объекту отсутствует. Индивидуальная мобильность инвалидам не обеспечена. Сопровождение на пути движения инвалидов до центра социальной защиты населения ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» не организовано.

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: ***нет.***

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): ***нет.***

10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): ***да.***

11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: ***нет.***

Приложение 5
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата формирования «20» марта 2020 г.

Вкладыш к паспорту доступности объекта[1]
(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Центр социального обслуживания ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
наименование объекта и организации

184511, г. Мончегорск, Мурманская обл., ул. Строительная, д.5

адрес

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Категория инвалидов	**Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам** (отметить выбранный способ знаком «+»)				
	На объекте – по варианту:		**На дому**	**Дистанционно**	**Не организовано**
	«А»[2]	**«Б»**[3]			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					
О-н (поражение нижних конечностей)					
О-в (поражение верхних конечностей)					
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					
С-ч (частичное нарушение зрения)					
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушения умственного развития)					
Все категории инвалидов* **		+			

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**[4]							
		К	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)								

[1] Приложение заполняются только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН

[2] вариант «А» - универсальный проект – доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

[3] вариант «Б» - разумное приспособление – при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

[4] Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
-ДН – доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
-ДУ-им – доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильность техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителями общественного объединения инвалидов);
-ДУ-пп – доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
-ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Категория инвалидов	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**	**Все категории**
Состояние доступности на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа *(неотложных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ- пп	ДУ-пп	ДУ- пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа *(отложенных работ)*									ДП
3 этапа (*итоговых работ*)									ДП